



INDUSTRIAS METALPLAS, S.A.

R.U.C. 155660031-2-2018 D.V. 78

Ficha Tecnica

Producto: Tuberia de 3" x 20' SDR 26

NORMA COPANIT - 212. Tuberias de PVC. Clasificacion y Especificaciones SDR

Dimensiones		Tolerancias
Diametro exterior promedio	3.50" 88.90 mm	+/- 0.008" 0.20mm
Ovalamiento maximo	0.06" 1.52mm	
Espesor de pared minimo	0.135" 3.43mm	+0.020" +0.508mm
Largo del tubo (pies)	20.00	+/- 4" +/- 100 mm
Diametro de la Campana	3.516" 89.31mm	0.008" 0.203mm
Largo de Campana	3.25" 82.55mm	+/- 1/4" 6.35mm
Peso minimo Teorico	7.86 Kg	

Control de Calidad

Pruebas de presiones Internas:

Presion Sostenida

Norma ASTM D 1598

Presion de retura rapida:

Norma ASTM D 1599

Prueba de Aplastamiento. (Rigidez)

Descrita en COPANIT 205

Prueba de Calidad de manufactura (Prueba de Acetona)
ASTM D 2152

Prueba de resistencia al impacto:
ASTM D 2444

Presion de Trabajo: 160 Psi